Wyjaśnienie treści Zaproszenia na

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego przy ul. Koniawskiej 18b w Gorzowie Wlkp.

Nasz znak : TZP-002/25WM-ADM-2/2018 Data: 2018-12-13

W związku z przekazanymi pytaniami, Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Producenci systemów izolacyjnych nie zalecają nakładania bezpośrednio na miękkie warstwy bitumiczne folii kubełkowej, ponieważ wywiera ona na izolacje punktowe naciski, które mogą w konsekwencji doprowadzić do lokalnego uszkodzenia ciągłości izolacji pionowej i z tego powodu uchylają się od gwarancji. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego systemu izolacyjnego polegającego na ułożeniu dwuskładnikowej, szybkowiążącej i bezrozpuszczalnikowej masy bitumicznej, dodatkowo wzmocnionej flizeliną i osłoniętą styrodurem gr 5 cm. W tym przypadku można by zastosować tego samego producenta zarówno do tynku jak i uszczelnienia np. Schomburg?

Pytanie 2

Do prac naprawczych projekt przewiduje zastosowanie materiałów firmy Schomburg. Preparat ADICOR G grunt pod farby krzemianowe i ADICOR SK farba krzemianowa. Produkty te są wycofane ze sprzedaży. W związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ich nowszymi produktami firmy Schomburg, TAGOSIL G – preparat gruntujący i TAGOSIL Profi wysoce dyfuzyjna farba krzemianowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ZGM
Ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

/-/ Paweł Nowacki